

Stammdaten		Prüfer	
Kundenname	IllumiNocte	Firma	IllumiNocte
Kundennr.	C0000001	Adresse	Lausitzer Wende 4 30559 Hannover
Adresse	-	Telefon	0176 64934439
		E-Mail	info@illuminocste.de
		Prüfer	Sebastian Rietig

Prüfobjekt	
Prüfling ID	IN0146
Bezeichnung	xBrick ID 01
Typ	xBrick 16x3W LED
Hersteller	Stairville
SNr.	2174023GCA00084
Schutzklasse	SK 1
Abteilung	-
Kostenstelle	-
Pruefintervall	12 Monate
Gebäude / Ebene	IllumiNocte_Root / Lichttechnik / Scheinwerfer LED

Protokollierung	
Prüfdatum	18.07.2026 22:24:15
Nächste Prüfung	18.07.2027
Verwendetes Messgerät	SECUTEST ZF5331200017
Schutzklasse	SK I
Beurteilung	bestanden

Messungen				
Messschrittname	Messname	Messwert	Grenzwert	Beurteilung
Kurzschlusskontrolle (L-N)				bestanden
Sichtprüfung				bestanden
RPE	RPE	46.28 mOhm	300 mOhm	bestanden
RISO SK I	RISO	300 MOhm	1 MOhm	bestanden
IPE NL	Differenzstrom	127.9 µA	3.5 mA	bestanden
IPE LN	Differenzstrom	129.2 µA	3.5 mA	bestanden
Funktionstest	Wirkleistung	3.08 W	-	bestanden
-	Scheinleistung	10.19 VA	-	Info
-	Leistungsfaktor	0.3023	-	Info
-	Strom	45.03 mA	-	Info
-	Spannung	226.2 V	-	Info
-	Frequenz	50 Hz	-	Info